

PANCONTROL.at
Mobiles Messen leicht gemacht



Leírás

PAN Schukotest FI

			L balra - N jobbra
			PE hiányzik
			L és cserélték PE
			L bal - N jobb
			N hiányzik

Az eszköz nem észleli, ha N- illetve PE cserélték.

Amikor a gomb megnyomása a hiba jelenlegi kapcsoló (30 mA) aktiválni kell.

1. Garancia és pótalkatrészek

Erre a készülékre a jogszabály szerinti 2 éves garancia érvényes a vásárlás dátumától (a nyugta szerint). Javításokat a készüléken csak megfelelően képzett szakszemélyzet végezhet. Pótalkatrészek szükségése esetén, valamint kérdések vagy problémák esetén forduljon a szakkereskedőjéhez:

KRYSTUFEK.at

Dipl.Ing. Ernst **KRYSTUFEK** GmbH & Co KG
AUSTRIA, A-1230 Wien, Pfarrgasse 79
Tel +43 1 616 40 10, Fax +43 1 616 40 10-21
office@krystufek.at, www.krystufek.at

Hiba- és nyomtatási hibájának, fenntartva.
2018-01